

**DECLARAȚIA DE CONFORMITATE**

(pentru agremente tehnice in constructii)

**Nr. 399 / 21.05.2025****1. Cod unic de identificare al produsului-tip:**

Produse pentru finisare - SENTOSA

**2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții - dacă este cazul:**

“Mixt Color”, “Mixt Intens”, “Mixt Color Interior”, “Renew”, “Renew Universal”, “Zugrav Color”,

**3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:**

Produsele pentru finisare – SENTOSA, se utilizează la finisarea suprafețelor din exteriorul și interiorul clădirilor. Pigmenții din gama MIXT COLOR, MIXT INTENS și MIXT COLOR INTERIOR, RENEW, se utilizează la colorarea vopselelor lavabile, semilavabile și compozițiilor apoase pe bază de var și humă, destinate zugrăvelilor interioare decorative.

Pigmenții din gama RENEW UNIVERSAL se utilizează la colorarea vopselelor lavabile, semilavabile, compozițiilor apoase pe bază de var și humă destinate zugrăvelilor interioare și exterioare decorative.

Pigmenții din gama ZUGRAV COLOR se utilizează la colorarea vopselelor lavabile și semilavabile.

**4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:**

S.C. SENTOSA IMPEX S.R.L., Hida, nr. 286, Jud. Sălaj

**5. (După caz) Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:**

Nu este cazul.

**6. Conformitatea este demonstrată având ca referință:****AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR. 001SC-04/920-2025**

**7. Performanta produselor:**

PIGMENTI PENTRU COLORARE:MIXT COLOR, MIXT COLOR INTERIOR, MIXT INTENS, RENEW, RENEW UNIVERSAL			
Caracteristici	Standardul de încercări	Prevederile din standard	Valori declarate (rezultate încercări)
<b>1.Determinarea densității. Metoda cu picnometru (g/cm<sup>3</sup>)</b>	SR EN ISO 2811-1:2023		
MIXT COLOR		1,04-1,47	1,06
MIXT COLOR INTERIOR		1,08-1,52	1,09
MIXT INTENS		1,08-1,52	1,08
RENEW		1,08-1,20	1,09
RENEW UNIVERSAL		1,08-1,83	1,17
ZUGRAV COLOR		1,08-1,26	-
<b>3.Determinarea conținutului de substanțe nevolatile (%)</b>	SR ISO 3251:2019		
MIXT COLOR		Min.40	43,11
MIXT COLOR INTERIOR		Min.40	43,44
MIXT INTENS		Min.40	44,28
RENEW		Min.40	42,53
RENEW UNIVERSAL		Min.40	40,51
ZUGRAV COLOR	Min.40	-	
Clasa de reacție la foc		F(nedeterminată)	

Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercaril: INCD URBAN-INCERC Sucursala Cluj-Napoca, Calea Florești 117, 400524, Cluj – Napoca, Tel./Fax: 0264.42 59 88, e-mail: [info@incerc-cluj.ro](mailto:info@incerc-cluj.ro)

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Administrator  
Mihaela BOCA

BOCA  
MIHAELA

Digitally signed by  
BOCA MIHAELA